



VĮ Ignalinos atominė elektrinė

SAUGAI SVARBAUS PRODUKTO TIEKIMAS



Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veikla
bendrai finansuojama Europos Sąjungos



BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“

- Saugos kultūra
- Saugai svarbus produktas (SSP)
- Saugai svarbaus produkto tiekėjas
- Reikalavimai tiekiant SSP



Saugos kultūra

Organizacijos ir kiekvieno jos darbuotojo ypatybių, žinių apie galimus veiklos padarinius, saugai svarbių nuostatų bei vertybių visuma ir praktika, kuri lemia išskirtinį visų organizacijos darbuotojų dėmesį **saugai**



Saugos kultūra

Organizacijos ir kiekvieno jos darbuotojo ypatybių, žinių apie galimus veiklos padarinius, saugai svarbių nuostatų bei vertybių visuma ir praktika, kuri lemia išskirtinį visų organizacijos darbuotojų dėmesį **saugai**





Saugos kultūra. IAE misija ir vertybės

Misija

Saugiai ir efektyviai įgyvendinti unikalų projektą - IAE su RMBK-1500 tipo reaktoriais eksploatavimo nutraukimą

Vertybės

- **saugos** kultūra
- veiklos skaidrumas
- efektyvumas
- profesionalumas
- socialinė atsakomybė





Saugai svarbus produktas

Prekė, paslauga, kompiuterių programa, dokumentai arba darbai, kurių neatitiktis pirkimo dokumentuose, teisės aktuose ir (ar) branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams gali daryti poveikį **saugai**



Saugai svarbus produktas

Prekė, paslauga, kompiuterių programa, dokumentai arba darbai, kurių neatitiktis pirkimo dokumentuose, teisės aktuose ir (ar) branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams gali daryti poveikį **saugai**

Saugai svarbaus produkto tiekėjas

Su organizacija bendradarbiaujantis jai nepriklausantis asmuo ar asmenų grupė, organizacijai tiekiantys ar galintys tiekti **saugai** svarbų produktą, **įskaitant** su tuo asmeniu ar jų grupe bendradarbiaujančius tiekėjus – **subtiekėjus**, kurie pasitelkiami prievolėms įvykdyti.



Saugai svarbaus produkto tiekėjas

Su organizacija bendradarbiaujantis jai nepriklausantis asmuo ar asmenų grupė, organizacijai tiekiantys ar galintys tiekti **saugai** svarbų produktą, **įskaitant** su tuo asmeniu ar jų grupe bendradarbiaujančius tiekėjus – **subtiekėjus**, kurie pasitelkiami prievolėms įvykdyti



Minimalūs reikalavimai tiekiant SSP

1. Tiekėjo vadybos sistema turi atitikti ISO 9001:2015 arba lygiaverčiam standartui
2. Tiekėjas turi vadovautis:
 - BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“
 - BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“
 - BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“
 - VĮ IAE saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4
 (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>)
3. Tiekėjas turi parengti Kokybės užtikrinimo planą
4. Tiekėjas turi užtikrinti auditų ir inspekcijų atlikimą

Papildomų reikalavimų tiekiant SSP pavyzdžiai



Darbai/paslaugos BEO aikštelėje

- Avarinės parengties instrukcija ir kt.

Darbai/paslaugos BEO kontroliuojamoje zonoje

- Licencija dirbti jonizuojančiosios spinduliuotės sąlygomis
- Avarinės parengties instrukcija ir kt.

Įrangos modifikacijos

- BSR, Bandymų programa ir kt.

BEO statybos

- BSR, STR ir kt.

IT

- ISO 20xxx, 27xxx ir kt.

Kiti reikalavimai

- TATENA dokumentai, ISO 17xxx ir kt.



VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k.
31152 Visagino sav.
Lietuva

Tel. (8 386) 28985
Faks. (8 386) 24396
El.paštas iae@iae.lt

Diskusija



Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veikla
bendrai finansuojama Europos Sąjungos