

**1 klausimas: Ar būgno-separatoriaus išmontavimas atliekamas izoliuotame pastate arba jis išardomas po didelio masto pjovimo perduodant į Atliekų Tvarkymo Kompleksą.**

Būgnas-Separatorius ir su juo susijusios įrangos išmontavimo ir suskaidymo darbai bus atliekami patalpose 506/1,2.

Yra išmontuotų įrenginių matmenų apribojimai, susiję su transportavimo angos matmenimis, kėlimo mechanizmų talpa ir pradine atliekų tvarkymo kompleksą A1 bloke. Apribojimai yra tokie: Išmontuojamos įrangos dalys neturi viršyti 1000 mm x 1000 mm ir neturi viršyti kėlimo mechanizmo galios būgno-separatoriaus patalpose (506/1,2 patalpose), taip pat kėlimo mechanizmų pajėgumo pradiniam Atliekų Tvarkymo Komplekse.

Tačiau Rangovas, atsižvelgdamas į esamą IAE infrastruktūrą, gali pasiūlyti alternatyvią išmontavimo strategiją ir pagrįsti skirtingus apribojimus.

**2 klausimas: Ar pateikiamas pakavimo konteineris?**

Rangovo tiekimo apimtis apima atliekų transportavimą iš Būgnų-Separatorių patalpų į pradinį Atliekų Tvarkymo Kompleksą, vėliau tolesnius atliekų tvarkymo darbus (įskaitant įpakavimą) atliks IAE personalas.

Rangovas gali pasiūlyti kitą transportavimo į pradinį Atliekų Tvarkymo Kompleksą būdą.

**3 klausimas: Ar yra kokių nors pjovimo būdų apribojimų. Pavyzdžiui, ar terminis metodas netaikomas, taikomas tik mechaninis metodas.**

Pjovimo būdams nėra jokių apribojimų. Pjovimo būdą parinks ir pagrindžia Rangovas, rengiant naują arba tobulinant esamą IAE technologinį projektą. Tačiau pasirinktas pjovimo būdas turi atitikti Lietuvos sveikatos ir saugos reglamentus ir turi būti patvirtintas valstybinės branduolinės energetikos reguliavimo institucijos VATESI.

**4 klausimas: Iš visų įrenginių ir/arba įrengimų, reikalingų būgno separatoriui išmontuoti, kuriuos gali pateikti klientas?**

Visas įrenginių ir/arba įrengimų, kuriuos pateiks klientas (IAE), sąrašas bus nurodytas Techninėje Specifikacijoje ir Sutartyje. Išsamios informacijos šiuo metu pateikti negalime. Tačiau užsakovas (IAE) gali numatyti sanitarinius patikrinimo punktus, personalo apsaugos įrangos komplektus, patalpų vėdinimą, antrinių atliekų tvarkymą ir šalinimą, potencialias biuro patalpas ir pan.

**5 klausimas:**

**Klausimai dėl seminario metu rodomos vaizdo medžiagos ir seminario įrašo.**

IAE savo interneto svetainėje pateikė nuorodą į 2022 m. kovo 3 d. seminario metu pristatytus pranešimus, kurie yra prieinami viešai. Dalis seminario metu pasidalintos vaizdo medžiagos yra ir lieka IAE intelektine nuosavybe ir dėl įvairių priežasčių, įskaitant saugumą, nebus platinama.